



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO di BASSANO ROMANO

Via San Gratiliano, 20 – 01030 Bassano Romano (VT) - Tel. 0761 634006 – 0761 635944

prot. n. 1593 /A16

Bassano Romano, 10 marzo 2010

Al Comune di Oriolo Romano

oggetto: **Adeguamenti strutturali e manutentivi
relativi all'applicazione della normativa
di igiene e sicurezza sul lavoro**

In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il sottoscritto, in qualità di Dirigente scolastico e di Datore di lavoro dell' ISTITUTO COMPRENSIVO di BASSANO ROMANO, nell'ambito della verifica sulla rispondenza delle strutture, degli impianti e delle attrezzature alla vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di redigere il documento di "Valutazione dei rischi e Piano di prevenzione" di cui all'*art.17 c. 1 del D. Lgs. 81/2008*, ha rilevato:

- la mancanza di gran parte della documentazione tecnica di supporto relativa all'edificio ed agli impianti;
- la necessità di interventi di ordine strutturale e manutentivo agli edifici ed alle relative pertinenze esterne costituenti dell'Istituzione scolastica.

E' bene precisare che la documentazione mancante è indispensabile per il completamento della valutazione dei rischi e, comunque, deve essere presente sul luogo di lavoro ed allegata alla documentazione di prevenzione, anche per eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza e controllo.

Gli interventi strutturali e manutentivi, oggetto della presente richiesta formale di intervento, oltre che necessari per l'adeguamento alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, sono indispensabili per una efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, degli alunni e delle altre persone presenti nell'Istituzione Scolastica.

Con la presente, ai sensi dell'*art.18 c.3 del D. Lgs. 81/08*, si chiede formalmente:

- l'invio di copia della documentazione tecnica di conformità degli edifici e degli impianti;
- l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi strutturali e manutentivi indicati nell'allegato.

In attesa di un sollecito riscontro, cordialmente,

Il dirigente scolastico incaricato
Claudio Sensi

RICHIESTA D'INTERVENTO - Art. 18 c. 3 - D. Lgs. 81/2008

Elenco, non esaustivo^(*), degli interventi strutturali e manutentivi necessari per l'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro

^(*) Nell'elenco che segue sono indicati esclusivamente gli interventi che, dalla valutazione dei rischi, si configurano come sorgenti di rischio per i lavoratori, gli allievi e quanti altri possano trovarsi anche occasionalmente nell'Istituzione Scolastica.
E' invece di esclusiva competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile ad uso scolastico, assicurare la rispondenza alle relative norme tecniche dell'edificio e degli impianti e la loro manutenzione ordinaria.

Scuola Primaria "A. Manzoni" Oriolo Romano - via Claudia n. 5

BREVE TERMINE

| A AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne | |
|--|--|
| 1 | Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali |
| 2 | Fornire la certificazione di agibilità |
| B AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni | |
| 24 | Prolungare il gradino posto all'esterno della porta per una lunghezza di almeno 1,20 m. |
| C AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti | |
| 5 | Ripristinare l'integrità della pavimentazione vinilica |
| D AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi | |
| 2 | Installare il corrimano nella scala |
| 9 | Rendere la scala conforme alla normativa |
| F AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro | |
| 18 | Eliminare le sporgenze appuntite e pericolose (tubi, chiodi ed altro) dalle pareti |
| L IMPIANTI: Ascensori e montacarichi | |
| 2 | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |
| 5 | Fornire la copia del contratto di manutenzione dell'impianto di sollevamento |
| 7 | Installare l'allarme sonoro anti intrappolamento |
| M IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche | |
| 2 | Fornire la relativa certificazione di conformità dell'impianto elettrico |
| 4 | Adeguare l'impianto elettrico non dotato di differenziale |
| 41 | Dotare i corpi illuminanti della palestra di griglie di protezione |
| 42 | Sostituire i corpi illuminanti guasti |
| 44 | Fornire la denuncia dell'impianto di messa a terra |
| 45 | Fornire la documentazione e relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |
| 48 | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |
| 49 | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |

| | |
|----------|---|
| N | IMPIANTI: Impianto Termico |
| 2 | Fornire la certificazione di conformità dell' impianto termico |
| 4 | Fornire la copia del contratto di manutenzione dell' impianto termico |
| 16 | Installare la valvola di intercettazione del combustibile |

| | |
|----------|--|
| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| 5 | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati |

| | |
|----------|--|
| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |
| 31 | Fornire la valutazione del rischio d'incendio dei locali adibiti a depositi e/o archivi. |

MEDIO TERMINE

| | |
|----------|--|
| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |
| 6 | Riparare le ante delle porte |

| | |
|----------|--|
| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| 3 | Adeguare il livello di illuminazione artificiale in relazione all'uso del locale |

LUNGO TERMINE

| | |
|----------|---|
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |
| 20 | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti |

| | |
|----------|--|
| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| 7 | Correggere i dislivelli con rampe di pendenza inferiore all'8% |

| | |
|----------|---|
| N | IMPIANTI: Impianto Termico |
| 11 | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti |

Scuola Primaria "A. Manzoni" Oriolo Romano - via Claudia n. 10

BREVE TERMINE

A AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne

| | |
|----|---|
| 1 | Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali |
| 2 | Fornire la certificazione di agibilità |
| 61 | Riparare le porzioni di intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio o picconare le parti pericolanti |

D AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi

| | |
|----|---|
| 9 | Rendere la scala conforme alla normativa |
| 18 | Eliminare dalla scala le parti sporgenti e/o pericolose |

F AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro

| | |
|----|--|
| 18 | Eliminare le sporgenze appuntite e pericolose (tubi, chiodi ed altro) dalle pareti |
|----|--|

G AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari

| | |
|----|--|
| 23 | Dotare le finestre/vetrate di vetri di sicurezza |
|----|--|

H AMBIENTI DI LAVORO: Arredi

| | |
|----|--|
| 23 | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi |
|----|--|

L IMPIANTI: Ascensori e montacarichi

| | |
|---|--|
| 2 | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |
| 5 | Fornire la copia del contratto di manutenzione dell'impianto di sollevamento |

M IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche

| | |
|----|--|
| 2 | Fornire la relativa certificazione di conformità dell'impianto elettrico |
| 25 | Sostituire prese ed interruttori posti in prossimità di utenze idriche con altre a tenuta stagna |
| 44 | Fornire la denuncia dell'impianto di messa a terra |
| 45 | Fornire la documentazione e relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |
| 48 | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |
| 49 | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |

N IMPIANTI: Impianto Termico

| | |
|---|--|
| 2 | Fornire la certificazione di conformità dell'impianto termico |
| 4 | Fornire la copia del contratto di manutenzione dell'impianto termico |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |
|----------|--|
| 7 | Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette |
| 18 | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |
| 22 | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |
|----------|--|
| 4 | Installare idoneo ed autonomo sistema sonoro di segnalazione di situazioni di emergenza utilizzabile da ogni piano o ala dell'edificio |
| 10 | Dotare il piano di un'altra via di uscita |

MEDIO TERMINE

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
|----------|--|
| 6 | Rendere il pavimento antisdrucchiolevole |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
|----------|--|
| 3 | Adeguare il livello di illuminazione artificiale in relazione all'uso del locale |

LUNGO TERMINE

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |
|----------|--|
| 10 | Rendere le alzate dei gradini della scala tutte uguali e di misura non superiore a 17 cm |
| 11 | Rendere le pedate dei gradini della scala tutte uguali e di misura non inferiore a 30 cm |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |
|----------|---|
| 11 | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti |