



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**ISTITUTO COMPRENSIVO di BASSANO ROMANO**

Via San Gratiliano, 20 – 01030 Bassano Romano (VT) - Tel. 0761 634006 – 0761 635944

prot. n. 1589 /A16

Bassano Romano, 10 marzo 2010

Al Comune di Oriolo Romano

oggetto: **Adeguamenti strutturali e manutentivi  
relativi all'applicazione della normativa  
di igiene e sicurezza sul lavoro**

In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il sottoscritto, in qualità di Dirigente scolastico e di Datore di lavoro dell' ISTITUTO COMPRENSIVO di BASSANO ROMANO, nell'ambito della verifica sulla rispondenza delle strutture, degli impianti e delle attrezzature alla vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di redigere il documento di "Valutazione dei rischi e Piano di prevenzione" di cui all'*art.17 c. 1 del D. Lgs. 81/2008*, ha rilevato:

- la mancanza di gran parte della documentazione tecnica di supporto relativa all'edificio ed agli impianti;
- la necessità di interventi di ordine strutturale e manutentivo agli edifici ed alle relative pertinenze esterne costituenti dell'Istituzione scolastica.

E' bene precisare che la documentazione mancante è indispensabile per il completamento della valutazione dei rischi e, comunque, deve essere presente sul luogo di lavoro ed allegata alla documentazione di prevenzione, anche per eventuali verifiche da parte degli organi di vigilanza e controllo.

Gli interventi strutturali e manutentivi, oggetto della presente richiesta formale di intervento, oltre che necessari per l'adeguamento alla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, sono indispensabili per una efficace tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, degli alunni e delle altre persone presenti nell'Istituzione Scolastica.

Con la presente, ai sensi dell'*art.18 c.3 del D. Lgs. 81/08*, si chiede formalmente:

- l'invio di copia della documentazione tecnica di conformità degli edifici e degli impianti
- l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi strutturali e manutentivi indicati nell'allegato

In attesa di un sollecito riscontro, cordialmente,

*Il dirigente scolastico incaricato*  
*Claudio Sensi*

## **RICHIESTA D'INTERVENTO - Art. 18 c. 3 - D. Lgs. 81/2008**

### **Elenco, non esaustivo<sup>(\*)</sup>, degli interventi strutturali e manutentivi necessari per l'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro**

<sup>(\*)</sup> Nell'elenco che segue sono indicati esclusivamente gli interventi che, dalla valutazione dei rischi, si configurano come sorgenti di rischio per i lavoratori, gli allievi e quanti altri possano trovarsi anche occasionalmente nell'Istituzione Scolastica.  
*E' invece di esclusiva competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile ad uso scolastico, assicurare la rispondenza alle relative norme tecniche dell'edificio e degli impianti e la loro manutenzione ordinaria.*

## **Scuola Secondaria di I° e dell'Infanzia di Oriolo Romano**

### **BREVE TERMINE**

<b>A</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne</b>
1	Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali
2	Fornire la certificazione di agibilità
6	Installare impianto citofonico/videocitofonico e relativa apertura dall'interno
19	Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucchiolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti
39	Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti
<b>B</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni</b>
24	Prolungare il gradino posto all'esterno della porta per una lunghezza di almeno 1,20 m.
<b>F</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro</b>
11	Ripristinare l'intonaco cadente del soffitto
18	Eliminare le sporgenze appuntite e pericolose (tubi, chiodi ed altro) dalle pareti
<b>G</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari</b>
4	Sostituire i vetri rotti o ripristinare i mancanti delle finestre/lucernari /vasistas
13	Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza
23	Dotare le finestre/vetrare di vetri di sicurezza
24	Dotare le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina di idonee protezioni contro gli insetti
<b>H</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Arredi</b>
23	Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi
<b>L</b>	<b>IMPIANTI: Ascensori e montacarichi</b>
2	Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento
5	Fornire la copia del contratto di manutenzione dell' impianto di sollevamento
<b>M</b>	<b>IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche</b>
2	Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico
21	Ripristinare la copertura delle scatole di derivazione non integre
35	Proteggere i cavi volanti con apposite canaline
44	Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra
45	Fornire la documentazione e relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra
48	Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
49	Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche

<b>N</b>	<b>IMPIANTI: Impianto Termico</b>
----------	-----------------------------------

- |   |   |
|---|---|
| 2 | Fornire la certificazione di conformità dell' impianto termico        |
| 4 | Fornire la copia del contratto di manutenzione dell' impianto termico |

<b>O</b>	<b>IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas</b>
----------	---

- |    |  |
|----|--|
| 17 | Dotare i locali di idoneo impianto di rilevazione gas incombusto |
|----|--|

<b>S</b>	<b>RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni</b>
----------	--

- |   |  |
|---|--|
| 5 | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati |
|---|--|

<b>W</b>	<b>EMERGENZE: Incendio ed esplosione</b>
----------	--

- |    |  |
|----|--|
| 18 | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |
| 22 | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi                              |

**MEDIO TERMINE**

<b>E</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici</b>
----------	---

- |    |  |
|----|--|
| 16 | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda e fredda |
|----|--|

**LUNGO TERMINE**

<b>A</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne</b>
----------	--

- |    |  |
|----|--|
| 20 | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucchiabile, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti |
| 24 | Dotare le zone rialzate di idonea ringhiera o parapetto  |
| 36 | Riparare cordoli e marciapiedi   |
| 50 | Eliminare i materiali in deposito nell'area cortiva  |

<b>D</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi</b>
----------	--

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 5 | Dotare la scala di fascia fermapiedi |
|---|--------------------------------------|

<b>I</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione</b>
----------	--

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Adeguare le finestre e le aperture in modo da avere una sufficiente aerazione o installare impianto di aerazione |
|---|--|

<b>K</b>	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche</b>
----------	--

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Adeguare l'edificio alla normativa sulle barriere architettoniche |
|---|---|

<b>N</b>	<b>IMPIANTI: Impianto Termico</b>
----------	-----------------------------------

- |    |   |
|----|---|
| 11 | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti |
|----|---|